

«Утверждаю»



Глава муниципального района

«Чернышевский район»

В.В.Наделяев.

2022г.

## АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ И КАТЕГОРИРОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ ОБРАЗОВАНИЯ

(для объектов Министерства образования и науки Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства образования и науки Российской Федерации)

**Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа**

**п.Жирекен (МОУ СОШ п.Жирекен)**

(полное и сокращенное (в скобках) наименование организации)

**Состав межведомственной комиссии по обследованию и категорированию объек-**

**тов:**

Председатель комиссии: директор МОУ СОШ п.Жирекен – Кудряшова Светлана Юрьевна

Члены комиссии:

1. Начальник отдела надзорной деятельности по Сретенскому, Чернышевскому районам и г. Сретенск ГУ МЧС России по Забайкальскому краю - Терещенков Тимофей Борисович
2. Начальник отделения вневедомственной охраны по Чернышевскому району - филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Забайкальскому краю» - Литвинцев Олег Эдуардович
3. Начальник отделения в пгт. Чернышевске УФСБ России по Забайкальскому краю – Носырев Сергей Анатольевич
4. и.о. Председателя МКУ Комитета образования и молодежной политики администрации МР «Чернышевский район» - Шемякина Нина Викторовна

**Основание:**

Постановление Администрации Муниципального района «Чернышевский район» №289 от 20.06.2022 г.

(наименование распорядительных документов, утвердивших перечень категорируемых объектов и состав комиссии по обследованию и категорированию, дата утверждения и № распорядительных документов)

Межведомственная комиссия по обследованию и категорированию объектов в период 20.06.2022г. по 05.07.2022г. провела изучение исходных данных, обследование вышеуказанного объекта и установила следующее:

### Раздел 1. Общие сведения об объекте:

**1.1. Адрес места расположения объекта:**

Забайкальский край, Чернышевский район, п.Жирекен д.25

**1.2. Информация о собственнике/правообладателе объекта**

Право оперативного управления зданием зарегистрировано в органах Росреестра, на основании постановления Администрации муниципального района «Чернышевский район»

район» №421 от 14.04.2014г. и выдано свидетельство о государственной регистрации от 11.02.2015г. за №75-75/025-75/025/002/2015-293/1

(наименование юридического лица, Ф.И.О. физического лица, контактные телефоны)

### **1.3. Краткая характеристика объекта:**

Здание начальной школы введено в эксплуатацию в 1993 году. Площадь территории, занимаемой ОУ с постройками составляет 19200 кв. м. В здании расположены 13 учебных кабинетов, медицинский кабинет, пищеблок, обеденный зал, учительская, спортивный зал, подсобные помещения, санитарные комнаты. На территории школы имеется площадка для занятий спортом.

### **1.4. Основное функциональное назначение объекта:**

оказание образовательных услуг

### **1.5. Режим работы (функционирования) объекта:**

в рабочие дни с 8.00 – 13.40 (урочное время), с 14.00 -20.00 – внеурочное время

### **1.6. Занимаемая площадь/протяженность периметра:**

Начальная школа, общая площадь 1604,6 кв.м Периметр 284 метров

### **1.7. Прилегающие и близлежащие объекты:**

*Здание начальной школы расположено в микрорайоне п.Жирекен*

Северная часть школы граничит: стройка (заброшенное недостроенное 2-х этажное здание)10 м.

Восточная часть школы граничит: лесная зона – 150 м.

Южная часть школы граничит: пустырь

Западная часть школы граничит: общежитие – 30 м.

### **1.8. Наличие рядом с объектом критических элементов и потенциально опасных участков:**

*Здание начальной школы расположено в микрорайоне п.Жирекен*

Северная часть школы граничит: стройка (заброшенное недостроенное 2-х этажное здание) - 10 м.

Восточная часть школы граничит: лесная зона – 150 м.

Южная часть школы граничит: пустырь

Западная часть школы граничит: общежитие – 30 м.

### **1.9. Расчетное количество возможного одновременного пребывания людей:**

259 человек

## **Раздел 2. Организация охраны объекта техническими средствами:**

### **2.1. Система (системы) видеонаблюдения:**

имеется

(имеется/отсутствует)

#### **2.1.1. Информация о собственнике системы видеонаблюдения:**

МОУ СОШ п.Жирекен

(наименование организации, наименование обслуживающей организации)

#### **2.1.2. Количество видеокамер:**

8 шт

#### **2.1.3. Видеоизображение в онлайн-режиме выводится:**

нет

( наименование подразделения внутренних дел, частной охранной организации, службы безопасности, иной организации)

#### **2.1.4. Хранение видеoinформации:**

осуществляется

(осуществляется/не осуществляется)

#### **2.1.5. Срок хранения информации составляет 30**

(количество дней)

#### **2.1.6. Зона охвата видеонаблюдения:**

70°

## **2.2. Система оповещения и эвакуации:**

имеется

(имеется/отсутствует)

### **2.2.1. Краткая характеристика:**

Прибор управления оповещением «Рокот-2» - 1 шт. и акустическая система «АС-2» - 2 шт. световое табло «Выход» - 5 шт.

## **2.3. Система освещения:**

имеется

(имеется/отсутствует)

### **2.3.1. Краткая характеристика:**

электрические лампочки (внутри помещения и снаружи на фасаде)

### **2.3.2. Достаточность освещения:**

не достаточное

(достаточное/недостаточное)

## **2.4. Система экстренного вызова полиции:**

отсутствует

(имеется/отсутствует/не требуется)

### **2.4.1. Система экстренного вызова полиции:**

=

(находится в рабочем/в нерабочем состоянии)

### **2.4.2. Количество кнопок экстренного вызова полиции:**

«0» (ноль)

## **2.5. Тревожно-вызывная сигнализации:**

отсутствует

(имеется/отсутствует/не требуется)

### **2.5.1. Тревожно-вызывная сигнализации:**

=

(находится в рабочем/в нерабочем состоянии)

### **2.5.2. Количество кнопок/брелоков, инициирующих сигнал тревоги:**

0

### **2.5.3. Сигнал тревоги выводится на пульт дежурного:**

=

(наименование подразделения внутренних дел, частной охранной организации, службы безопасности)

### **2.5.4. Техническое обслуживание средств сигнализации осуществляется:**

=

(наименование организации, дата заключения договора, № договора)

## **2.6. Охранная сигнализация:**

отсутствует

(имеется/отсутствует/не требуется)

### **2.6.1 Сигнал тревоги выводится на пульт дежурного:**

не выводится

(наименование подразделения внутренних дел, частной охранной организации, службы безопасности)

### **2.6.2. Техническое обслуживание средств сигнализации осуществляет:**

=

(наименование организации, дата заключения договора, № договора)

## **2.7. Наличие систем противопожарной защиты и первичных средств пожаротушения объекта (территории):**

### **2.7.1. Наличие автоматической пожарной сигнализации:**

имеется, выведена на дистанционный пульт пожарной охраны ПСЧ-39 п.Жирекен, прибор приемно-контрольный и управление охранно-пожарный Гранит  
(имеется/отсутствует, характеристика)

**2.7.2. Наличие системы внутреннего противопожарного водопровода:**

требуется, отсутствует

(требуется/не требуется, имеется/отсутствует, характеристика)

**2.7.3. Наличие автоматической системы пожаротушения:**

требуется, отсутствует

(требуется/не требуется, имеется/отсутствует, характеристика)

**2.7.4. Наличие системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре:**

имеется, Система речевого оповещения пожарная Рокот-2, акустическая система речевого оповещения Рокот

(имеется/отсутствует, тип, марка)

**2.7.5. Наличие первичных средств пожаротушения (огнетушителей):**

имеется, огнетушители закачные ОП-1(4) АВСЕ, имеется пожарный рукав

(имеется/отсутствует, характеристика, тип, марка)

**2.8. Средства телефонной связи:**

имеется

(имеется/отсутствует)

**2.8.1. Количество телефонов с функцией автоматического определения номера:**

0

**2.9. Средства радиосвязи:**

ОТСУТСТВУЮТ

(имеются/отсутствуют/не требуются)

**2.10. Ограждение объекта:**

имеется

(имеются/отсутствуют/не требуются)

**2.10.1. Общая протяженность периметра:**

Начальная школа, общая площадь 1604,6 кв.м. Периметр 284 метров

**2.10.2. Краткая характеристика и состояние ограждения:**

металлическое ограждение, высотой 1,5 м., частичное, подлежит ремонту по всей протяженности

(железобетонное, металлическое, деревянное, сплошное, частичное, подлежит ремонту и тд.)

**2.11. Наличие иных инженерно-технических средств охраны:**

иные инженерно-технические средства охраны отсутствуют

**Раздел 3. Организация физической охраны объекта:**

**3.1. Физическая охрана объекта:**

осуществляется

(осуществляется/не осуществляется, не требуется)

**3.1.1. Физическая охрана осуществляется:**

сторожем, вахтёром

(частной охранной организацией, службой безопасности, сторожем-вахтером и тд.)

**3.1.2. Режим осуществления физической охраны:**

круглосуточно

(круглосуточная охрана, в определенные дни, в период проведения массовых мероприятий, другое)

**3.1.3. Пропускной режим:**

обеспечивается

(обеспечивается/не обеспечивается)

**3.1.4. Количество постов охраны (контрольно-пропускных пунктов, вахт):**

(по штату/фактическое)

**3.1.5. Средний возраст сотрудников охраны:** 59

(лет)

**3.1.6. Периодический инструктаж сотрудников охраны о порядке несения службы, действиях в кризисных и чрезвычайных ситуациях, изучение функциональных обязанностей, инструкций:**

проводится

(проводится/не проводится)

### **3.2. Обеспеченность сотрудников охраны:**

**3.2.1. Служебным оружием и боеприпасами:**

не требуется

(обеспечены/вид служебного оружия/не обеспечены/не требуется)

**3.2.2. Специальными средствами:**

не требуется

(обеспечены/вид специальных средств/не обеспечены/не требуется)

**3.2.3. Служебным транспортом:**

не требуется

(обеспечены/вид транспорта/не обеспечены/не требуется)

**3.2.4. Служебными собаками:**

не требуется

(обеспечены/не обеспечены/не требуется)

### **3.3. Организационно-распорядительные документы по осуществлению физической охраны объекта:**

**3.3.1. Основание установления физической охраны:**

-

(№ и дата утверждения распорядительного документа об установлении охраны, наличие договора об оказании услуг по охране)

**3.3.2. Положение о подразделении охраны (копия, выписка):**

не имеется

(имеется/не имеется/подлежит корректировке)

**3.3.3. План и схема охраны:**

имеется

(имеется/не имеется/подлежит корректировке)

**3.3.4. Схема оповещения сотрудников охраны:**

имеется

(имеется/не имеется/подлежит корректировке)

**3.3.5. Инструкция по организации охраны:**

имеется

(имеется/не имеется/подлежит корректировке)

**3.3.6. Должностная инструкция охранника:**

имеется

(имеется/не имеется/подлежит корректировке)

**3.3.7. Инструкция для сотрудников охраны по действиям в случае угрозы совершения террористического акта:**

имеется

(имеется/не имеется/подлежит корректировке)

**3.3.8. Перечень телефонов оперативных и экстренных служб:**

имеется

(имеется/не имеется/подлежит корректировке)

## **Раздел 4. Мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объекта:**

**4.1. Назначение должностного лица, ответственного за выполнение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объекта:**

назначено

(назначено/не назначено)

Приказ МОУ СОШ п.Жирекен №55 от 23.09.2021г. директор МОУ СОШ п.Жирекен Кудряшова С.Ю.

(наименование распорядительного документа, дата утверждения, № документа, должность, Ф.И.О. ответственного лица)

**4.2. Наличие документов по вопросам обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности объекта:**

**4.2.1. Паспорт безопасности:**

разработан

(разработан (указать даты утверждения и актуализации)/подлежит разработке/необходима переработка)

**4.2.2. Функциональные обязанности лица, ответственного за выполнение мероприятий по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объекта:**

имеются, Приказ №55 от 23.09.2021 г.

(имеются (указать дату утверждения)/подлежит разработке/необходима переработка)

**4.2.3. План мероприятий по обеспечению безопасности объекта**

имеется, План мероприятий по обеспечению безопасности объекта от 23.09.2022.

(имеется/не имеется/подлежит корректировке)

**4.2.4. Распорядительный документ об осуществлении пропускного и внутриобъектового режима:**

имеется, приказ №289/1 от 26.08.2021 г. «О пропускном режиме в МОУ СОШ п.Жирекен»

(имеется (указать его наименование, дату утверждения, №)/отсутствует)

**4.2.5. Инструкция по пропускному и внутриобъектовому режимам, в том числе по организации стоянки автотранспорта на территории объекта или на прилегающей территории:**

имеется

(имеется/отсутствует)

**4.2.6. Инструкции по действиям персонала объекта в случае угрозы совершения или совершения террористического акта (с листами ознакомления и перечнем телефонов правоохранительных органов):**

имеется

(имеется/отсутствует)

**4.2.7. Список телефонов правоохранительных органов, органов безопасности и аварийно-спасательных служб для их информирования при обнаружении взрывного устройства, получении сообщения о закладке взрывного устройства, возникновении угрозы или совершении террористического акта:**

имеется

(имеется/не имеется/подлежит корректировке)

**4.2.8. Документы по вопросам подготовки мероприятий по минимализации и (или) ликвидации последствий террористических актов, связанные с обеспечением пожарной безопасности в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме»:**

имеется

(имеется/отсутствуют/подлежат корректировке)

**4.3. Наличие информационного стенда (табло), содержащего схему эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций, телефонов правообладателя объекта, аварийно-спасательных служб, правоохранительных органов и органов безопасности (только для объектов 1 и 2 категории):**

имеется

(проводятся/не проводятся)

**4.4.1. Периодичность проведения тренировок:** два раза в год

**4.4.2. Последнее учение (тренировка) проведено:**

25.04.2022г. Практическая отработка действий учащихся и работников школы по эвакуации при пожаре в ОУ

(дата проведения, тема учения/тренировки)

**4.4.3. Ранее комиссионное обследование антитеррористической защищенности объекта проведено:**

01.09.2021, 27.12.2021, 28.12.2022г. взрывоопасных предметов не обнаружено, чердачные, подвальные помещения, пожарные выходы закрыты, не имеют доступа посторонним лицам, канализационные люки на школьной территории закрыты

(дата проведения обследования, результат)

## **Раздел 5. Степень угрозы и возможные последствия совершения акта терроризма:**

5.1. Количество совершенных террористических актов: 0

5.2. Количество предотвращенных террористических актов: 0

5.3. Прогнозное количество погибших/пострадавших при совершении террористического акта 259

5.4. Прогнозный размер ущерба, причиненный в результате совершения террористического акта 6.4584.08 коп.

## **Раздел 6. Выводы и предложения межведомственной комиссии:**

**6.1. По результатам обследования:** МОУ СОШ п.Жирекен

(наименование объекта)

присвоена четвертая категория

(первая, вторая, третья категории)

**6.2. Межведомственная комиссия считает:**

**а) существующая система охраны/защиты и безопасности объекта позволяет обеспечить его безопасность и антитеррористическую защищенность**

(существующая система охраны/защиты и безопасности объекта позволяет/не позволяет обеспечить его безопасность и антитеррористическую защищенность)

**б) требования по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объекта выполняются**

(требования по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объекта выполняются/не выполняются)



**в) силы и средства для выполнения мероприятий по охране/защите объекта не достаточны**

(силы и средства для выполнения мероприятий по охране/защите объекта достаточны/не достаточны)

**6.3. Межведомственная комиссия полагает необходимым осуществить следующие мероприятия для обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности объекта:**

1. Обеспечить внешнее освещение,
2. Провести замену недостающих элементов ограждения,
3. Вывести систему передачи тревожных сообщений в подразделение войск Национальной гвардии РФ по Забайкальскому краю
4. Оборудовать системой речевого оповещения в случае террористического акта

**Члены комиссии:**

1.  (Кудряшова С.Ю.)
2.  (Терещенков Т.Б.)
3.  (Литвинцев О.Э.)
4.  (Носырев С.А.)
5.  (Шемякина Н.В.)

3. \_\_\_\_\_ (Литвинцев О.Э.)
4. \_\_\_\_\_ (Носырев С.А.)
5. \_\_\_\_\_ (Шемякина Н.В.)

С актом имеют право ознакомиться сотрудники ФСБ России, МВД России, Федеральной службы войск национальной гвардии РФ, Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по месту нахождения объекта (территории), представители правообладателя объекта, а также работники объекта.