

«Утверждаю»

Глава муниципального района

«Чернышевский район»

В.В.Наделяев.

2022г.



АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ И КАТЕГОРИРОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ ОБРАЗОВАНИЯ

(для объектов Министерства образования и науки Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства образования и науки Российской Федерации)

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа п.Жирекен (МОУ СОШ п.Жирекен)

(полное и сокращенное (в скобках) наименование организации)

Состав межведомственной комиссии по обследованию и категорированию объектов:

Председатель комиссии: директор МОУ СОШ п.Жирекен – Кудряшова Светлана Юрьевна

Члены комиссии:

1. Начальник отдела надзорной деятельности по Сретенскому, Чернышевскому районам и г. Сретенск ГУ МЧС России по Забайкальскому краю - Терещенков Тимофей Борисович
2. Начальник отделения вневедомственной охраны по Чернышевскому району - филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Забайкальскому краю» - Литвинцев Олег Эдуардович
3. Начальник отделения в пгт. Чернышевске УФСБ России по Забайкальскому краю – Носырев Сергей Анатольевич
- 4.и.о. Председателя МКУ Комитета образования и молодежной политики администрации МР «Чернышевский район» - Шемякина Нина Викторовна

Основание:

Постановление Администрации Муниципального района «Чернышевский район» №289 от
20.06.2022 г.

(наименование распорядительных документов, утвердивших перечень категорируемых объектов и состав комиссии по обследованию и категорированию, дата утверждения и № распорядительных документов)

Межведомственная комиссия по обследованию и категорированию объектов в период с 20.06.2022г. по 05.07.2022г. провела изучение исходных данных, обследование вышеуказанного объекта и установила следующее:

Раздел 1. Общие сведения об объекте:

1.1. Адрес места расположения объекта:

Забайкальский край, Чернышевский район, п.Жирекен д.8

1.2. Информация о собственнике/правообладателе объекта

Право оперативного управления зданием зарегистрировано в органах Росреестра, на основании постановления Администрации муниципального района «Чернышевский район» №421 от 14.04.2014г. и выдано свидетельство о государственной регистрации от 11.02.2015г. за №75-75/025-75/025/002/2015-293/1

(наименование юридического лица, Ф.И.О. физического лица, контактные телефоны)

1.3. Краткая характеристика объекта:

Здание средней школы введено в эксплуатацию в 1987 году. Площадь территории занимаемое ОУ с постройками составляет 26000 кв.м.. Здание бетонное трехэтажное, средняя внутренняя высота 2,3 метра; фундамент заливной; перегородки бетонные; перекрытия чердачные – деревянные, межэтажные бетонные; крыша – шиферная. В здании расположены 28 учебных кабинетов, актовый зал, спортивный зал, гимнастический зал, медицинский кабинет, библиотека, кабинет директора, кабинет заместителей директора, приемная, гардеробная, пищеблок, обеденный зал, подсобные помещения, санитарные комнаты, лаборантские кабинетов химии, физики, биологии, учительская, музей. На территории школы имеется футбольное поле, хоккейная площадка, волейбольная площадка, площадка для воркаута.

1.4. Основное функциональное назначение объекта:

оказание образовательных услуг

1.5. Режим работы (функционирования) объекта:

в рабочие дни с 8.00 – 13.40 (урочное время),

с 14.00 -20.00 – внеурочное время

1.6. Занимаемая площадь/протяженность периметра:

Средняя школа, общая площадь 5 181,3 кв.м

Периметр 848 метров

1.7. Прилегающие и близлежащие объекты:

Здание средней школы расположено в микрорайоне п.Жирекен

Северная часть школы граничит: церковь - 15 м.

Восточная часть школы граничит: кольцевая дорога - 30 м.

Южная часть школы граничит: стройка (заброшенное недостроенное 2-х этажное здание) 100 м.

Западная часть школы граничит: стадион, хоккейная коробка - 50 м., жилые дома №17,16 – 300 м.

1.8. Наличие рядом с объектом критических элементов и потенциально опасных участков:

Здание средней школы расположено в микрорайоне п.Жирекен

Северная часть школы граничит: церковь - 15 м.

Восточная часть школы граничит: кольцевая дорога - 30 м.

Южная часть школы граничит: стройка (заброшенное недостроенное 2-х этажное здание) 100 м.

Западная часть школы граничит: стадион, хоккейная коробка - 50 м., жилые дома №17,16 – 300 м.

1.9. Расчетное количество возможного одновременного пребывания людей:

371 человека

Раздел 2. Организация охраны объекта техническими средствами:

2.1. Система (системы) видеонаблюдения:

имеется

(имеется/отсутствует)

2.1.1. Информация о собственнике системы видеонаблюдения:

МОУ СОШ п.Жирекен

(наименование организации, наименование обслуживающей организации)

2.1.2. Количество видеокамер:

7 (внутренние),

12 (наружные)

2.1.3. Видеоизображение в онлайн-режиме выводится:

НЕ ВЫВОДИТСЯ

(наименование подразделения внутренних дел, частной охранной организации, службы безопасности, иной организации)

2.1.4. Хранение видеoinформации:

не осуществляется

(осуществляется/не осуществляется)

2.1.5. Срок хранения информации составляет 30

(количество дней)

2.1.6. Зона охвата видеонаблюдения:

70°

2.2. Система оповещения и эвакуации:

имеется

(имеется/отсутствует)

2.2.1. Краткая характеристика:

Прибор управления оповещением «Рокот-2» - 1 шт. и акустическая система «АС-2» - 3 шт., световое табло «Выход» - 14 шт.

2.3. Система освещения:

имеется

(имеется/отсутствует)

2.3.1. Краткая характеристика:

электрические лампочки, светильники светодиодные (внутри помещения), отсутствуют по периметру

2.3.2. Достаточность освещения:

не достаточное

(достаточное/недостаточное)

2.4. Система экстренного вызова полиции:

отсутствует

(имеется/отсутствует/не требуется)

2.4.1. Система экстренного вызова полиции:

=

(находится в рабочем/в нерабочем состоянии)

2.4.2. Количество кнопок экстренного вызова полиции:

«0» (ноль)

2.5. Тревожно-вызывная сигнализации:

отсутствует

(имеется/отсутствует/не требуется)

2.5.1. Тревожно-вызывная сигнализации:

=

(находится в рабочем/в нерабочем состоянии)

2.5.2. Количество кнопок/брелоков, инициирующих сигнал тревоги:

2

2.5.3. Сигнал тревоги выводится на пульт дежурного:

=

(наименование подразделения внутренних дел, частной охранной организации, службы безопасности)

2.5.4. Техническое обслуживание средств сигнализации осуществляется:

=

(наименование организации, дата заключения договора, № договора)

2.6. Охранная сигнализация:

отсутствует

(имеется/отсутствует/не требуется)

2.6.1 Сигнал тревоги выводится на пульт дежурного:

не выводится

(наименование подразделения внутренних дел, частной охранной организации, службы безопасности)

2.6.2. Техническое обслуживание средств сигнализации осуществляет:

-

(наименование организации, дата заключения договора, № договора)

2.7. Наличие систем противопожарной защиты и первичных средств пожаротушения объекта (территории):

2.7.1. Наличие автоматической пожарной сигнализации:

имеется, выведена на дистанционный пульт пожарной охраны ПСЧ-39 п.Жирекен, прибор приемно-контрольный и управление охранно-пожарный Гранит

(имеется/отсутствует)

2.7.2. Наличие системы внутреннего противопожарного водопровода:

отсутствует, требуется

(имеется/отсутствует, характеристика)

2.7.3. Наличие автоматической системы пожаротушения:

отсутствует, требуется

(имеется/отсутствует, характеристика)

2.7.4. Наличие системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре:

имеется, Система речевого оповещения пожарная Рокот-2, акустическая система речевого

оповещения Рокот

(имеется/отсутствует, тип, марка)

2.7.5. Противопожарное оборудование, в том числе автоматическая система пожаротушения:

имеется, огнетушители закачные ОП-1(4) АВСЕ – 32 шт

(имеется/отсутствует, характеристика, тип, марка)

2.8. Средства телефонной связи:

имеется

(имеется/отсутствует)

2.8.1. Количество телефонов с функцией автоматического определения номера:

1

2.9. Средства радиосвязи:

отсутствуют

(имеются/отсутствуют/не требуются)

2.10. Ограждение объекта:

имеется

(имеются/отсутствуют/не требуются)

2.10.1. Общая протяженность периметра:

Средняя школа, общая площадь 5 181,3 кв.м Периметр 848 метров

2.10.2. Краткая характеристика и состояние ограждения:

металлическое, высотой 1,7 м., частичное, подлежит ремонту по всей протяженности

(железобетонное, металлическое, деревянное, сплошное, частичное, подлежит ремонту и тд.)

2.11. Наличие иных инженерно-технических средств охраны:

иные инженерно-технические средства охраны отсутствуют

Раздел 3. Организация физической охраны объекта:

3.1. Физическая охрана объекта:

осуществляется

(осуществляется/не осуществляется, не требуется)

3.1.1. Физическая охрана осуществляется:

сторожем-вахтером

(частной охранной организацией, службой безопасности, сторожем-вахтером и тд.)

3.1.2. Режим осуществления физической охраны:

круглосуточное

(круглосуточная охрана, в определенные дни, в период проведения массовых мероприятий, другое)

3.1.3. Пропускной режим:

обеспечивается

(обеспечивается/не обеспечивается)

3.1.4. Количество постов охраны (контрольно-пропускных пунктов, вахт):

1

(по штату/фактическое)

3.1.5. Средний возраст сотрудников охраны: 59

(лет)

3.1.6. Периодический инструктаж сотрудников охраны о порядке несения службы, действиях в кризисных и чрезвычайных ситуациях, изучение функциональных обязанностей, инструкций:

проводится

(проводится/не проводится)

3.2. Обеспеченность сотрудников охраны:

3.2.1. Служебным оружием и боеприпасами:

не требуется

(обеспечены/вид служебного оружия/не обеспечены/не требуется)

3.2.2. Специальными средствами:

не требуется

(обеспечены/вид специальных средств/не обеспечены/не требуется)

3.2.3. Служебным транспортом:

не требуется

(обеспечены/вид транспорта/не обеспечены/не требуется)

3.2.4. Служебными собаками:

не требуется

(обеспечены/не обеспечены/не требуется)

3.3. Организационно-распорядительные документы по осуществлению физической охраны объекта:

3.3.1. Основание установления физической охраны:

-

(№ и дата утверждения распорядительного документа об установлении охраны, наличие договора об оказании услуг по охране)

3.3.2. Положение о подразделении охраны (копия, выписка):

не имеется

(имеется/не имеется/подлежит корректировке)

3.3.3. План и схема охраны:

имеется

(имеется/не имеется/подлежит корректировке)

3.3.4. Схема оповещения сотрудников охраны:

имеется

(имеется/не имеется/подлежит корректировке)

3.3.5. Инструкция по организации охраны:

имеется

(имеется/не имеется/подлежит корректировке)

3.3.6. Должностная инструкция охранника:

имеется

(имеется/не имеется/подлежит корректировке)

3.3.7. Инструкция для сотрудников охраны по действиям в случае угрозы совершения террористического акта:

имеется

(имеется/не имеется/подлежит корректировке)

3.3.8. Перечень телефонов оперативных и экстренных служб:

имеется

(имеется/не имеется/подлежит корректировке)

Раздел 4. Мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объекта:

4.1. Назначение должностного лица, ответственного за выполнение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объекта:

назначено

(назначено/не назначено)

приказ МОУ СОШ п.Жирекен №55 от 23.09.2021. директор МОУ СОШ п.Жирекен Кудряшова С.Ю.

(наименование распорядительного документа, дата утверждения, № документа, должность, Ф.И.О. ответственного лица)

4.2. Наличие документов по вопросам обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности объекта:

4.2.1. Паспорт безопасности:

разработан

(разработан (указать даты утверждения и актуализации)/подлежит разработке/необходима переработка)

4.2.2. Функциональные обязанности лица, ответственного за выполнение мероприятий по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объекта:

имеются, имеются, Приказ №55 от 23.09.2021 г. _____

(имеются (указать дату утверждения)/подлежит разработке/необходима переработка)

4.2.3. План мероприятий по обеспечению безопасности объекта

имеется, План мероприятий по обеспечению безопасности объекта от 23.09.2022.

(имеется/не имеется/подлежит корректировке)

4.2.4. Распорядительный документ об осуществлении пропускного и внутриобъектового режима:

имеется, приказ №289/1 от 26.08.2021 г. «О пропускном режиме в МОУ СОШ п.Жирекен»

(имеется (указать его наименование, дату утверждения, №)/отсутствует)

4.2.5. Инструкция по пропускному и внутриобъектовому режимам, в том числе по организации стоянки автотранспорта на территории объекта или на прилегающей территории:

имеется

(имеется/отсутствует)

4.2.6. Инструкции по действиям персонала объекта в случае угрозы совершения или совершения террористического акта (с листами ознакомления и перечнем телефонов правоохранительных органов):

имеется

(имеется/отсутствует)

4.2.7. Список телефонов правоохранительных органов, органов безопасности и аварийно-спасательных служб для их информирования при обнаружении взрывного устройства, получении сообщения о закладке взрывного устройства, возникновении угрозы или совершении террористического акта:

имеется

(имеется/не имеется/подлежит корректировке)

4.2.8. Документы по вопросам подготовки мероприятий по минимализации и (или) ликвидации последствий террористических актов, связанные с обеспечением пожарной безопасности в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме»:

имеется

(имеется/отсутствуют/подлежат корректировке)

4.3. Наличие информационного стенда (табло), содержащего схему эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций, телефонов правообладателя объекта, аварийно-спасательных служб, правоохранительных органов и органов безопасности (только для объектов 1 и 2 категории):

имеется

(имеется/необходимо размещение)

4.4. Проведение учений и тренировок с персоналом и охраной объекта по практической отработке действий в различных чрезвычайных ситуациях:

проводятся

(проводятся/не проводятся)

4.4.1. Периодичность проведения тренировок: два раза в год

4.4.2. Последнее учение (тренировка) проведено:

25.04.2022г. Практическая отработка действий учащихся и работников школы по эвакуации при пожаре в ОУ

(дата проведения, тема учения/тренировки)

4.4.3. Ранее комиссионное обследование антитеррористической защищенности объекта проведено:

01.09.2021, 27.12.2021, 28.12.2022г. взрывоопасных предметов не обнаружено, чердачные, подвальные помещения, пожарные выходы закрыты, не имеют доступа посторонним лицам, канализационные люки на школьной территории закрыты

(дата проведения обследования, результат)

Раздел 5. Степень угрозы и возможные последствия совершения акта терроризма:

5.1. Количество совершенных террористических актов: 0

5.2. Количество предотвращенных террористических актов: 0

5.3. Прогнозное количество погибших/пострадавших при совершении террористического акта 371

5.4. Прогнозный размер ущерба, причиненный в результате совершения террористического акта 6.345.314 45 коп.

Раздел 6. Выводы и предложения межведомственной комиссии:

6.1. По результатам обследования: МОУ СОШ п.Жирекен

(наименование объекта)

присвоена четвертая

(первая, вторая, третья категории)

6.2. Межведомственная комиссия считает:

а) существующая система охраны/защиты и безопасности объекта позволяет обеспечить его безопасность и антитеррористическую защищенность

(существующая система охраны/защиты и безопасности объекта позволяет/не позволяет обеспечить его безопасность и антитеррористическую защищенность)

б) требования по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объекта выполняются

(требования по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объекта выполняются/не выполняются)

в) силы и средства для выполнения мероприятий по охране/защите объекта не достаточны

(силы и средства для выполнения мероприятий по охране/защите объекта достаточны/не достаточны)

6.3. Межведомственная комиссия полагает необходимым осуществить следующие мероприятия для обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности объекта:

1. Обеспечить внешнее освещение,
2. Провести замену недостающих элементов ограждения,
3. Вывести систему передачи тревожных сообщений в подразделение войск Национальной гвардии РФ по Забайкальскому краю
4. Оборудовать системой речевого оповещения в случае террористического акта

Члены комиссии:

1. _____ (Кудряшова С.Ю.)
2. _____ (Герещенков Т.Б.)
3. _____ (Литвинцев О.Э.)
4. _____ (Носырев С.А.)
5. _____ (Шемякина Н.В.)

Жаделеев В.В.

С актом имеют право ознакомиться сотрудники ФСБ России, МВД России, Федеральной службы войск национальной гвардии РФ, Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по месту нахождения объекта (территории), представители правообладателя объекта, а также работники объекта.